



- IMPIANTI A RETE: ELETTRICITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**
- Linee Alta Tensione**
- Elettrodotto TERNA - Linea 904/2/3/4 - Traffico 086-097 - Tensione 132 kV - Pificazione doppia - Dpa=25m per lato
  - Elettrodotto ITALGEN - Elettrodotto Villa di Serio-Caluco - Tensione 130 kV - Dpa=17m per lato
- Reti ENEL Media e Bassa Tensione**
- 36-001-TRONCO MT IN CAVO INTERRATO
  - 36-002-TRONCO MT AEREO
  - 36-004-TRONCO MT IN CAVO AEREO
  - 37-001-RAMO BT - CAVO INTERRATO
  - 37-002-RAMO BT - RAMO AEREO
  - 37-004-RAMO BT - CAVO AEREO
  - 39-001-RAMO MT
- Cabina di trasformazione 15 kV - 0,380 kV
- Reti Pubblica Illuminazione**
- Pubblica Illuminazione





**COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA**

**Piano di Governo del Territorio**  
**VARIANTE GENERALE**  
 LR n.12 del 11/03/2005



**PIANO DEI SERVIZI**

**B5**

Adottato con deliberazione del C.C. n. 55 del 18/06/2025  
 Pubblicato sul B.U.R.L. n.31 del 30/07/2025  
 Approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 22/12/2025  
 Pubblicato sul B.U.R.L. n. del

**IMPIANTO RETE: ELETTRICITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Revisione n. -	Data Dicembre 2025	Scala 1:3.000
----------------	--------------------	---------------